

MAC
Eau

Maîtriser
sa consommation
c'est pas la mer à boire

RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE ENTRETIEN ET MESURES

**VOTRE
CAHIER
JOURNAL**

BIENVENUE DANS VOTRE CAHIER-JOURNAL

Les éléments composant les systèmes de récupération d'eaux de pluie aériens ou enterrés doivent faire l'objet d'une inspection et d'un entretien conformément aux préconisations du fabricant et de l'installateur.

Dans ce cahier-journal, vous êtes invités à noter vos observations: incidents, usages effectifs réguliers ou exceptionnels, circonstances particulières, etc.

Les intervalles de contrôle peuvent être adaptés selon les conditions particulières d'utilisation.

À titre indicatif les opérations courantes sont détaillées dans le tableau page suivante.

VOTRE ÉQUIPEMENT HYDRO-ÉCONOME

Afin d'évaluer très précisément votre consommation d'eau, merci de bien vouloir préciser, le cas échéant, les équipements hydro-économiques installés dans votre habitation:

- Évier
- Lavabos
- Douches
- WC

RELEVÉS COMPTEUR D'EAU POTABLE

RELEVÉS COMPTEUR D'EAU PLUVIALE (pour l'usage intérieur)

Merci d'effectuer ces relevés 2 fois par an



Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

Date

Relevé

À COMPLÉTER

Ce cahier-journal appartient à:

Adresse:

Code postal

Ville:

Téléphone

Mise en service réalisée par:



24, route de Latresne
33270 Bouliac
Tél.: 05 56 40 40 67
contact@akvo.fr

Date de mise en service



Maîtriser sa consommation
c'est pas la mer à boire

L'ENTRETIEN DE VOTRE RÉCUPÉRATEUR

- Cuves aériennes
- Cuves enterrées

ÉLÉMENT DU SYSTÈME	NATURE DES OPÉRATIONS	PÉRIODICITÉ CONTRÔLE	ENTRETIEN
● ● Chéneaux et gouttières	Vérifier l'écoulement de l'eau et l'étanchéité	6 mois	Lorsque nécessaire
● ● Tuyaux Descente	Vérifier l'écoulement de l'eau et l'étanchéité	6 mois	Lorsque nécessaire
● ● Systèmes de filtration en amont du stockage	Vérifier la propreté	6 mois	Selon préconisation
● Cuve de stockage enterrée	Vérifier la propreté et l'étanchéité Vidange eau et des dépôts Nettoyage intérieur Désinfection de la cuve après vidange et nettoyage	6 mois	Lorsque nécessaire
● Citerne de stockage aérienne	Vérifier la propreté, l'étanchéité, la stabilité Vidange eau Nettoyage intérieur Vidange des dépôts Désinfection de la citerne après vidange et nettoyage	6 mois	Lorsque nécessaire
● ● Siphon trop plein	Vérifier l'écoulement	6 mois	Lorsque nécessaire
● Pompe	Vérifier le bon fonctionnement et l'étanchéité	6 mois	Selon préconisation
● Commande	Vérifier le bon fonctionnement	6 mois	Selon préconisation
● ● Surverse totale avec garde d'air et disconnexion des réseaux	Vérifier le bon fonctionnement de la surverse	6 mois	Selon préconisation
● ● Tuyauteries	Vérifier l'état et l'étanchéité Vérifier la présence et la bonne fixation de la signalétique	6 mois	
● ● Compteurs d'eau	Relever les compteurs	2 fois par an	
● ● Robinets de soutirage	Vérifier l'étanchéité et le système de verrouillage	12 mois	
● ● Filtration en aval du stockage avant distribution intérieure	Vérifier la propreté et l'efficacité de filtration	6 mois	Selon préconisation

